ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(Ростехнадзор)

ЛЕНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

677018, Республика Саха (Якутия)
г. Якутск, ул. Кирова, д.13

Тел/факс: (4112) 42-26-38
E-mail: info@lensk.gosnadzor.gov.ru

ПАСПОРТ

обеспечения готовности к отопительному периоду 2025 – 2026 годов
№ 04 – 44/06 от 21.10.2025 года

Выдан: ГП «Город Ленск» МР «Ленский район» Республики Саха (Якутия)

Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2025 – 2026 годов:
Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от 21.10.2025 г. № 04 – 43/29

Председатель комиссии **А.А. Козлов**

АКТ ОЦЕНКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2025 - 2026 годов
№ 04-43/29

г. Якутск (место составление акта) — 21.10.2025г. (дата составления акта)

Комиссия, образованная приказом Ленского управления Ростехнадзора № ПР 400-320-о от 04.09.2025г., в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от 22.05.2025, утвержденной председателем комиссии по оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025 – 2026 годов Ленским управлением Ростехнадзора Козловым А.А., с «01» октября 2025 г. по «21» октября 2025 г. в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду городского поселения «Город Ленск» муниципального района «Ленский район» Республики Саха (Якутия).

Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:

В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду комиссия установила:

1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

№ п/п	Объект оценки обеспечения готовности	Индекс оценки готовности	Уровень готовности (готов/готов с условиями/ не готов)
1			
	Итоговый индекс готовности объектов		

2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:

Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности	Уровень готовности (готов/готов с условиями/не готов)
ГП «Город Ленск» МР «Ленский район» Республики Саха (Якутия)	Готов

Приложения:

1. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду ГП «Город Ленск» МР «Ленский район» Республики Саха (Якутия) на 2 л. в 1 экз.

(объект оценки обеспечения готовности)

Председатель комиссии: _____ (подпись) Козлов А.А. (Ф.И.О.)

Члены комиссии: _____ (подпись) Ляментовский О.Н. (Ф.И.О.)

_____ (подпись) Бойко П.В. (Ф.И.О.)

(подпись)	Иванова Е.Б. (Ф.И.О.)
(подпись)	Прокопьева А.К. (Ф.И.О.)
(подпись)	Иванов А.Д. (Ф.И.О.)
(подпись)	Борисов С.Н. (Ф.И.О.)
 (подпись)	Ли В.А. (Ф.И.О.)

С актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«__» _____ 2025 г. _____ _____

(подпись) (Ф.И.О. руководителя (его уполномоченного представителя), в отношении организации которого проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду)

Образец расчета индекса готовности к отопительному периоду муниципального образования

желтые ячейки - значения рассчитываются автоматически, запрещено вносить изменения;
зеленые ячейки - выбор значений 0 или 1;
синие ячейки - фактическое численное значение

№ п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Показатель	Вес показателя	Наименование показателя	Расчет показателей готовности (рабочие формулы и ячейки для заполнения)	Примечания к расчетам показателей готовности
			ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ			1	Расчет осуществляется автоматически по формуле: $И_{гот} = К_{закон\ о\ тепл}*0,65+К_{оценка}*0,35$
1	Выполнить требования, установленные частью 3 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Федеральный закон о теплоснабжении) (подпункт 8.1 пункта 8 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234 (далее – Правила):	–	Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении	0,65	$К_{закон\ о\ тепл}$	1	Расчет осуществляется автоматически по формуле: $К_{закон\ о\ тепл} = К_{порядок}*0,4+К_{сем}*0,3+К_{бесхоз}*0,3$
1.1	Иметь порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании (пункт 1 части 3 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Утвержденный (актуализированный) порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций) (подпункт 8.3.1 пункта 8 Правил)	Показатель наличия порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании	0,4	$К_{порядок}$	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0
1.2	Иметь утвержденную актуализированную схему теплоснабжения в соответствии с частью 3 статьи 23 Федерального закона о теплоснабжении (пункт 2 части 3 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Утвержденная актуализированная схема теплоснабжения, в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 (подпункт 8.3.2 пункта Правил)	Показатель наличия утвержденной актуализированной схемы теплоснабжения	0,3	$К_{сем}$	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0
1.3	Обеспечить подготовку к отопительному периоду бесхозяйных объектов теплоснабжения, в отношении которых в соответствии с частью 6.4 статьи 15 Федерального закона о теплоснабжении не определена организация по содержанию и обслуживанию (пункт 3 части 3 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.1, 9.3.3 – 9.3.12, 9.3.14 – 9.3.16, 9.3.18 – 9.3.24, 9.3.26 – 9.3.28 пункта 9 Правил, и документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду бесхозяйных объектов теплоснабжения, в отношении которых не определена организация, которая будет осуществлять содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения, в соответствии с требованиями части 6[1] статьи 15 Федерального закона о теплоснабжении (подпункт 8.3.3 пункта 8 Правил)	Показатель подготовки к отопительному периоду бесхозяйных объектов	0,3	$К_{бесхоз}$	1	Значение ячейки проставляется автоматически, в зависимости от проверки наличия бесхозяйных объектов теплоснабжения.
			Проверка наличия бесхозяйных объектов теплоснабжения	–	–	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: - при отсутствии бесхозяйных объектов теплоснабжения, в отношении которых не определена организация, которая будет осуществлять содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения принимается значение 1; - при наличии бесхозяйных объектов теплоснабжения, для которых определена организация по содержанию и обслуживанию принимается значение 1; - при наличии бесхозяйных объектов теплоснабжения, для которых не определена организация по содержанию и обслуживанию принимается значение 0, при этом расчет $К_{бесхоз}$ ведется в соответствии с Образцом приложения к расчету индекса готовности к отопительному периоду муниципального образования в случае наличия у них бесхозяйных объектов теплоснабжения, которым не определена организация, осуществляющая их содержание и обслуживание.
2	Осуществить оценку обеспечения готовности к отопительному периоду лицами, указанными в подпунктах 1.2 – 1.6 пункта 1 Правил в соответствии с Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234 (далее – Порядок)	Выданные акты оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, подтверждающие выполнение требований, установленных подпунктом 8.2 пункта 8 (подпункт 8.2 пункта 8 Правил)	Показатель оценки обеспечения готовности к отопительному периоду лицами, указанными в подпунктах 1.2 – 1.6 пункта 1 Правил	0,35	$К_{оценка}$	1	Расчет осуществляется автоматически по формуле: $К_{оценка}=(I_{выдан}/I_{всего})*I_{порядок}$
2.1			–		$I_{порядок}$	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: - при соблюдении Порядка $I_{порядок}$ принимается равным 1. - при не соблюдении Порядка $I_{порядок}$ принимается равным 0

2.2	(подпункт в.2 пункта в правил)			–	Число	1	Необходимо указать фактическое значение количества теплоснабжающих и теплосетевых организаций, владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями, прошедших оценку готовности и получивших акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
2.3				–	Число	1	Необходимо указать фактическое значение количества теплоснабжающих и теплосетевых организаций, владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями, всего (информация о количестве должна соответствовать схемам теплоснабжения)